



检 验 检 测 报 告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021 年 03 月 02 日

大理州仁和源健康咨询有限公司





182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

DLRHY-HJ2021-216

第 2 页 共 2 页

正本

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-02-25	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	14:58	WS-2021-38-214	40	162
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021 年 03 月 02 日

校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021 年 03 月 02 日

审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021 年 3 月 2 日


批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021 年 3 月 2 日

.....报告结束.....





182503130214



检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021 年 02 月 06 日



大理州仁和源健康咨询有限公司



182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限



DLRHY-HJ2021-141

第2页 共2页

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-02-02	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	11:00	WS-2021-38-121	35	110
	13:37	WS-2021-38-122	36	114
	16:32	WS-2021-38-123	40	110
			37	111
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年02月06日

校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年02月06日

审核：杨彦国 签字： 日期： 年 月 日

批准：王晓丽 签字： 日期：2021年02月06日

.....报告结束.....



182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 附录 A	电热恒温培养箱(DHP-9150B、RHY088)、 生物安全柜 (BSC-110022、RHY107)	—	李丹

四、水质检测结果

采样位置	采样时间	样品编号	项 目
单位			粪大肠菌群
污水排放口	11:00	WS-2021-38-121	MPN/L
	13:37	WS-2021-38-122	0
	16:32	WS-2021-38-123	0
预处理标准			0
			5000

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年02月06日

校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年02月06日

审核：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年02月06日

批准：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021年02月06日

.....报告结束.....



182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

正本

DLRHY-HJ2021-190
第 2 页 共 2 页

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-02-18	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	11:02	WS-2021-38-171	32	71
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田 英 签字：田英 日期：2021 年 02 月 20 日

校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021 年 02 月 20 日

审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021 年 2 月 20 日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021 年 02 月 20 日

.....报告结束.....





182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

正本

DLRH-HJ2021-171

第2页 共2页

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	14:24	WS-2021-38-155	32	65
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年02月19日

校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年02月19日

审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021年02月19日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年02月19日

.....报告结束.....

